



LISTA DE CHEQUEO DE TOLERANCIAS

PROCESO: MUEBLES DE COCINA, BAÑO Y OTROS

PROYECTO:	FECHA:
ETAPA / SECTOR:	ELEMENTO(S) REVISADO(S):
PLANO DE REFERENCIA:	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

22. MUEBLES INCORPORADOS (Basado en Manual de Tolerancias CChC 2018)

Punto de Inspección / Partida	Criterio de Aceptación / Tolerancia	C	NC	Observaciones
Tolerancias de Alineación y Paralelismo				
Paralelismo del mueble respecto de paramentos y/o muebles próximos	$\leq 3 \text{ mm}$	☐	☐	
Paralelismo (vertical u horizontal) entre puertas y/o cajones del mueble	$\leq 2 \text{ mm}$	☐	☐	
Alineación horizontal superior e inferior entre las puertas de un mueble	$\leq 1 \text{ mm}$	☐	☐	
Alineación en el plano entre hojas de puertas adyacentes de un mueble	$\leq 1 \text{ mm}$	☐	☐	

Página 1 de 2 | Manual de Tolerancias para Edificaciones, 3ª Edición 2018 - CChC | C: Cumple, NC: No Cumple



LISTA DE CHEQUEO DE TOLERANCIAS

PROCESO: MUEBLES DE COCINA, BAÑO Y OTROS (Cont.)

22. MUEBLES INCORPORADOS (Continuación)

Punto de Inspección / Partida	Criterio de Aceptación / Tolerancia	C	NC	Observaciones
Tolerancias de Componentes y Superficies				
Alineaciones entre componentes decorativos de la estructura del mueble	± 1 mm	☐	☐	
Desalineación horizontal de manillas, tiradores u otros en muebles continuos	± 1 mm	☐	☐	
Horizontalidad de superficies de mesones (cubiertas)	≤ 1 mm por metro lineal	☐	☐	

Observaciones Generales

Nombre y Firma Contratista

Tolerancias para Edificaciones, 3ª Edición 2018 - CChC

Nombre y Firma ITO / Calidad