

5	¿El transformador no presenta fugas visibles de aceite al momento de la inspección desde el exterior?													
6	¿El interior del cuarto eléctrico está libre de objetos ajenos a su operación y mantenimiento?													
7	¿Las puertas de acceso al cuarto eléctrico están dotadas con cerradura antipánico en condiciones operativas?													
8	¿El cuarto eléctrico cuenta con lámpara de emergencia instalada y visible?													
9	¿El piso del cuarto eléctrico tiene líneas de demarcación visibles que definan los límites de acercamiento seguro para evitar contacto directo?													
10	¿Los gabinetes o celdas tienen instaladas en su parte frontal las etiquetas del estudio de arco eléctrico que advierten sobre los niveles de energía incidente?													
11	¿En la parte externa del cuarto eléctrico se encuentra instalado un extintor accesible y visible para uso en emergencias?													
Ítems	Herramientas Mecanizadas: Taladros, pulidoras, sierras; entre otros	Nombre H:												
		SI	NO	N.A										
1	¿El cordón del cableado que alimenta las herramientas mecanizadas se encuentra en buen estado, sin cortes, empalmes expuestos o aislamiento deteriorado?													
2	¿La clavija de la herramienta cuenta con conexión al polo a tierra, salvo en casos de doble aislamiento donde no aplica esta condición?													
3	¿Las extensiones eléctricas utilizadas para alimentar herramientas o equipos cuentan con conductor de puesta a tierra funcional?													
4	¿Las herramientas mecanizadas disponen de su respectivo dispositivo de encendido y apagado accesible y operativo?													
Observaciones generales:														