

-בלמ"ס-

כ"ג באדר א', התשע"ד
23 פברואר 2014
02102914

לכבוד:
ראשי מדור בטיחות אש
תחנה אזורית

הנדון: ביצוע אינטגרציה על מערכות עם אישור קבוע בלבד.

1. בדיקה של אינטגרציה בין מערכות מתבצעת ונבדקת בהתאם להוראה 536 .
2. בהמשך להוראה , נדרש לבצע את בדיקת האינטגרציה אך ורק כאשר כל מערכות החירום שמשותפות תהינה מאושרות (נושאות תעודה חיובית), ת"י 1220 , ת"י 1596 , ת"י 1001 ואישור למעליות בהתאם לת"י 2481 .
3. בדיקת האינטגרציה תעשה על חשמל קבוע.
4. אין לקבל אישורים לאינטגרציה שמערכות הבטיחות במבנה אינן בהתאם לאמור מעלה.

בברכה,

דורון מני, טפסר
רמ"ח רישוי והגנה מאש
אגף בטיחות אש וחקירות

העתקים :
חיים תמם – טפסר בכיר רא"ג בטיחות אש וחקירות
רמ"ח בטיחות אש מחוזי
מת"ח תחנה אזורית.
מעבדות